

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

28.08.2026

п. Орловский

№ 492

Об установлении противопожарного режима в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Орловского района в 2026 -2027 учебном году

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", а также в целях обеспечения порядка организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений объектов образования, в целях обеспечения пожарной безопасности и организованным началом 2026-2027 учебного года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений Орловского района:

1.1. в срок с 01.09.2026 года установить противопожарный режим в образовательных учреждениях Орловского района соответствующий Правилам;

1.2. издать приказ по образовательному учреждению «Об обеспечении противопожарного режима в образовательном учреждении»;

1.3 приказом по образовательному учреждению назначить ответственного лица:

- за пожарную безопасность в образовательном учреждении;
- за проведением первичного и повторного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;
- за отработку планов эвакуации;
- за приобретение, учет, обслуживание и готовность к действию первичных средств пожаротушения;
- за содержание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре;
- за противопожарное состояние коммуникаций и электрооборудования;
- за обесточивание здания образовательного учреждения;

1.4. определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

1.5. установить порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

1.6. регламентировать:

- порядок проведения временных огневых работ и других пожароопасных работ;
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- действия работников при обнаружении пожара;

1.7. определить порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначить ответственных за их проведение.

2. Строго соблюдать:

2.1. порядок содержания территории зданий, помещений, в том числе эвакуационных путей в ОУ;

2. 2. меры пожарной безопасности при проведении учебно–воспитательного процесса, массовых мероприятий, эксплуатацию оборудования при производстве пожарных работ, порядок и нормы хранения пожарных веществ и материалов, порядок действий при пожаре и обеспечения безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не менее одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации из здания при пожаре.

3. Разработать и оформить планы эвакуации на каждом этаже здания, утвердить путеводитель образовательного учреждения, подписанный ответственным за пожарную безопасность. План должен содержать текстовую часть и схему этажа, на которой находятся пути и направления эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения и средств связи.

4. Оформить в рекреациях пожарные уголки, где вывесить планы по мерам пожарной безопасности, инструкцию по планам пожарной безопасности, инструкцию по пожарной безопасности, инструкцию «порядок действия персонала во время пожара», список добровольной пожарной дружины с их обязанностями при пожаре.

5. Укомплектовать внутренние пожарные краны средствами пожаротушения. Своевременно проводить техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

6. Оформить указатели пожарных гидрантов, с четким нанесением цифр, указывающих расстояние до источника. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, проверяться не реже двух раз в год на водоотдачу с составлением акта.

7. Иметь и своевременно перезаряжать огнетушители.

8. Проверить работоспособность АПС, в случае использования АПС более 10-лет, своевременно проводить лабораторные обследования работоспособности АПС .

9. Следить за состоянием эвакуационных проходов, выходов, коридора, тамбуров и лестниц.

10. Своевременно проверять чердачные помещения, слуховые окна чердачных помещений привести в соответствующий порядок.

11. Запретить:

11.1. хранить и применять на чердаках, в подвалах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

11.2. использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

11.3. устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

11.4. снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

11.5. производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией);

11.6. загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

11.7. проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

11.8. устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

11.9. устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

11.10. проводить работы, связанных с применением пожаро-взрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке руководителем организации;

11.11. в помещениях, предназначенных для проведения опытов с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре;

11.12. проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции. Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными. Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.

11.13. в учебных классах и кабинетах следует размещать только

необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;

11.14. запретить увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных классах и кабинетах.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования Орловского района

А.С. Богуш